



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BOLOGNA**

PROTOCOLLO N°:

UFFICIO PREVENZIONE

PRATICA N: 79458

RIF. PROT. RICHIESTA N°: 14188

RIF. PROT. SUAP: ON LINE SUAP PROT 2939/2015

dipvvf.COM-BO.REGISTRO
UFFICIALE.U.0016018.28-08-2015

**FIRMATO
DIGITALMENTE**

BOLOGNA,

28 AGO. 2015

Al
S.U.A.P. DI IMOLA
PIAZZA GRAMSCI, 21
40026 IMOLA
P.E.C. HERASPA@PEC.GRUPPOHERA.IT

OGGETTO: Valutazione del Progetto relativo all'attività sita in
CASTEL DEL RIO VIA SANDRO PERTINI, SNC
Ragione Sociale: HERA SPA CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA (EX ISOLA
ECOLOGICA)
Attività del DPR 151/11 n. 12.2.B

In esito all'istanza presentata ai sensi del D.Lgs. 8.3.2006 n. 139 e del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, tendente all'ottenimento della valutazione del progetto relativo all'attività citata in oggetto, esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati *trasmessi per via telematica e che costituiscono parte integrante della presente nota*, per quanto di competenza si esprime, ai soli fini antincendio, **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** alla realizzazione del progetto stesso purché, oltre a quanto previsto nella documentazione presentata, siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata, e vengano attuate le sottoriportate prescrizioni e condizioni:


1. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. n°246/93, D.Lgs. n°81/2008, D.M. 10/03/98 ;
2. dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi;

A lavori ultimati, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07.08.2012, dovrà essere presentata la SCIA, in carta legale ed a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.

Contro il presente parere può essere opposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Emilia Romagna entro il termine di giorni 60, oppure ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Il Responsabile del Procedimento
(ARCH MAURIZIO MORISI)

NELLE COMUNICAZIONI CITARE
SEMPRE I PRECEDENTI VV.F.



Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco S.P. e D.C.

Comando Provinciale VV.F. Bologna

Via Ferrarese, 166/2 - 40128 Bologna

Tel. 051/6385111- Ufficio Prevenzione fax 051/6385334

E-mail comando.bologna@vigilfuoco.it e-mail certificata com.prev.bologna@cert.vigilfuoco.it