


LIQUIGAS

Liquigas S.p.A.
Via Della Solidarietà 12/14
40056 Crespellano (BO)
Tel. 051836021



Alcuni
ORIZZONTALI (CERTIFICATI)
MARIN
NICCOLAI
TANBONINI
JENTON
STAFFORAS
BICOLI 22 A 62

Spett.le
CO.SE.A
Via Berzantina, 30/10
Castel di Casio Bologna BO

Crespellano, 09/06/2017

Oggetto: Vostra richiesta del 24.05.2017 Prot. 1324.2017.mn Messa a terra serbatoi di Gpl

Gentile cliente

A seguito della vostra richiesta in oggetto, ed al sopralluogo effettuato in data 08.08.2017 presso il vostro impianto operativo sito in Località Cà dei Ladri 253 Silla di Gaggio Montano, si inseriscono le seguenti informazioni.

- Serbatoio di Gpl da litri 2750 fuori terra orizzontale matricola 2002 742555 MC
Si riscontra la piastrina di attacco autobotte per la pinza di messa a terra posta sul lato targa matricolare, con il collegamento di treccia rame fissata sul piede del serbatoio che scarica a terra tramite dispersore
Foto 1 - 2
- Serbatoio di Gpl da litri 1750 Interrato catodico orizzontale matricola 1989 2038 LT
Si riscontra la piastrina di attacco autobotte per la pinza di messa a terra posta sulla scatola grigia di protezione catodica collegata agli anodi sacrificali di protezione catodica per la messa a terra.
Foto 3 - 4


Riscontrando in regola con quanto inserito dal D.M. 04 marzo 2014 al punto 11 comma 1 che disciplina la regola tecnica per la gestione dei depositi di Gpl non superiori ai 13 metri cubi.

11. Accessori.


1. Ciascun serbatoio, oltre agli accessori prescritti per le attrezzature a pressione, deve essere dotato dei seguenti accessori, indispensabili per il normale servizio cui è destinato:
c) attacco per la pinza di collegamento equipotenziale con l'autocisterna durante il riempimento.

Cordiali saluti


Società per azioni
Sede legale: Via Cefalonia, 70 - 25124 Brescia
Sede amministrativa: Via G. A. Amadeo, 59 - 20134 Milano
Telefono centralino 02701681 - Fax 0270168650 - www.liquigas.com

Liquigas S.p.A.
Regione Nord
Gestione Tecnica
Stefano Battaglia

RESP. GEST. TECNICA
STEFANO BATTAGLIA

Art 2497-bis C.C. Società soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento
Capitale sociale interamente versato euro 41.600.000,00
Iscritta al registro delle imprese di Brescia al n. 01993160173 - Iscritta al R.E.A. di Brescia al n. 288247 - Cod. fisc. 01993160173 - Part. IVA 03316690175









CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali


Da: "Battaglia, Mr. Stefano" <sbattaglia@liquigas.com>
A: <massimiliano.niccolai@cosea.bo.it>
Cc: "Azzolini, Mr. Silvio" <sazzolini@liquigas.com>
Data invio: venerdì 9 giugno 2017 18.13
Allega: Foto 3.jpg; Foto 2.jpg; Foto 1.jpg; Foto 4.jpg; doc06660720170609181037.pdf
Oggetto: Ricontro al sopralluogo per la verifica della a terra serbatoio per gpl
Buonasera Geom. Niccolai

In accordo a quanto convenuto sono ad inviare la relazione e foto del sopralluogo effettuato.
Per la verifica catodica del serbatoio interrato ho verificato sul nostro database che è stata effettuata, le inserisco i dati a video.

Protezione catodica: Dt ultima verif. 1/06/2016 Dt.prossima verif. 1/06/2018
N° intervento 001863080 Esito P P=Positivo N=Negativo

Colgo l'occasione do porgerle cordiali saluti

Stefano Battaglia
Liquigas SpA
Regione Nord
Gestione Tecnica
cell. 3357898991
sbattaglia@liquigas.com



13/06/2017