

ALLEGATO 1

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTATI – AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

RIFERIMENTO ISTANZA						SINTESI DATI PRESENTATI DAL COMUNE				VALUTAZIONE AMMISSIBILITÀ	
PROGR.	CODICE	ATO	PR	GESTORE	DATA RICEZIONE MODULO	COMUNE	LOCALITÀ	CRITICITÀ CHE PORTA ALLA RICHIESTA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE	AMMISSIBILE	MOTIVO NON AMMISSIBILITÀ
1	FCHA2627_01	ATO8	FC	HERA S.P.A.	26/6/2025 17:11:31	Cesena	via Pesaro	Riprendendo le nostre precedenti istanze PG N 128728/347 del 06/11/2019 e PG N 62553/347 del 05/05/2022, si segnala la situazione di via Pesaro in cui alcuni immobili con destinazione di tipo residenziale, nel tratto finale della via, essendo interclusi rispetto alla rete mista intercettata di via Luigi Carlo Farini, attualmente scaricano sia i reflui che le acque meteoriche in una condotta che si immette direttamente nel Fiume Savio. In base alle valutazioni di tipo ambientale, avvalorate anche dalla localizzazione e dalle caratteristiche della zona e a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023 caratterizzati da fenomeni idro-meteorologici estremi che hanno determinato eventi idraulici ed idrogeologici di portata tale da far aumentare il livello dei corsi principali e secondari del reticolto idrografico, tra cui il Fiume Savio, mettendo in crisi il sistema di raccolta delle acque meteoriche e miste recapitanti direttamente nei corsi d'acqua, si richiede l'intervento di estensione della rete nera.	L'intervento ricade all'interno dell'agglomerato AFC0031-Cesena in località Ponte Vecchio, quartiere Oltre Savio del Comune di Cesena. È puntualmente individuato in via Pesaro all'altezza dei civici 101-107 per tutto lo sviluppo della via (all'incirca all'altezza del civico 127) in cui non risulta ancora presente la rete fognaria di tipo nera (vedere planimetria allegata denominata Proposta 1_Comite di Cesena). L'abitato oggetto della presente richiesta è sito nel quartiere Oltresavio di Cesena, a ridosso del Fiume Savio. Gli utenti interessati dalla possibile estensione della rete fognaria di tipo nera, sono quelli di via Pesaro (civici dal 107 al 127) ma anche parte di quelli di via Luigi Carlo Farini impossibilitati a scaricare nella rete mista presente nella suddetta via Farini per problemi di quote e/o conformazione delle reti interne e che quindi scaricano anch'essi nella condotta privata con scarico diretto al Fiume Savio. Sono tutti immobili di tipo residenziale; si stimano all'incirca interessati dall'intervento n. 15 residenti tra via Pesaro e via Luigi Carlo Farini.	SI	
2	FCHA2627_02	ATO8	FC	HERA S.P.A.	26/6/2025 17:14:25	Cesena	via Argenta	Riprendendo la nostra precedente istanza PG N 62553/347 del 05/05/2022, si segnala che gli immobili prospicienti su via Argenta sono interclusi rispetto alla rete nera presente su via Fornaci e via Cotignola. Parte di essi attualmente scaricano, con solo il trattamento primario, in una condotta di rete mista, posta nel vicino campo, è stata intercettata con un recente intervento eseguito dal gestore e, in tempo di pioggia, scolma nella rete bianca di via Saba la quale a sua volta recapita nel tratto tombinato del Torrente Cesuola a valle dell'opera di presa di via Mulini. La restante parte scarica su una condotta di via Argenta, gravemente ammalorata, che non garantisce le corrette condizioni di scarico sia dal punto di vista igienico-sanitario che idraulico. A tal proposito più volte sono pervenute al Comune di Cesena, tramite vie brevi, segnalazioni di disagio ambientale. Tutto ciò premesso si richiede un intervento per regolarizzare la situazione	L'intervento ricade all'interno dell'agglomerato AFC0031-Cesena in località San Bartolo, quartiere Centro Urbano del Comune di Cesena, in via Argenta (vedere planimetria allegata denominata Proposta 2_Comite di Cesena). L'abitato oggetto della presente richiesta è un piccolo borgo di insediamenti con destinazione residenziale sito in via Argenta, tra via Fornaci e via Cotignola. Si stimano n. 15 residenti.	SI	
3	FCHA2627_03	ATO8	FC	HERA S.P.A.	26/6/2025 17:15:27	Cesena	via Magnani	Riprendendo le nostre precedenti istanze PG N 158368/347 del 16/12/2020 e PG N 62553/347 del 05/05/2022, si riporta la criticità di via Eugenio Magnani: si tratta di una strada, subito a monte del Ponte Vecchio, i cui immobili prospicienti su di essa non sono serviti dalla rete pubblica presente su via Roversano, ma scaricano	L'intervento ricade all'interno dell'agglomerato AFC0031-Cesena in località Ponte Vecchio, quartiere Centro Urbano del Comune di Cesena, puntualmente individuato in via Eugenio Magnani (vedere planimetria allegata denominata Proposta 3_Comite di Cesena). L'abitato oggetto della presente richiesta è	SI	

							direttamente nel Fiume Savio. In base alle valutazioni di tipo ambientale, avvalorate anche dalla localizzazione e dalle caratteristiche della zona e a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023 caratterizzati da fenomeni idro-meteorologici estremi che hanno determinato eventi idraulici ed idrogeologici di portata tale da far aumentare il livello dei corsi principali e secondari del reticolo idrografico, tra cui il Fiume Savio, mettendo in crisi il sistema di raccolta delle acque meteoriche e miste recapitanti direttamente nei corsi d'acqua, si richiede l'intervento di estensione della rete nera	caratterizzato da immobili tutti con destinazione residenziale localizzato in via Eugenio Magnani. Si stimano n. 6 residenti.		
4	FCHA2627_04	ATO8	FC	HERA S.P.A.	26/6/2025 17:16:57	Cesena	Riprendendo la nostra precedente istanza PG N 62553/347 del 05/05/2022 è richiesta un'estensione per il borgo collocato lungo via Nuova e via Rio San Mauro, in una zona con una densità di abitazioni mediamente alta e per la quale lo scarico in acque superficiali risulta, da un punto di vista ambientale, piuttosto impattante. L'area infatti è collocata tra il Rio Casalecchio e lo scolo consorziale Laghetto, con scarsa presenza di un reticolo idrografico secondario. Con Delibera di Consiglio Locale di Forlì-Cesena del 27/07/2022 il Gestore ha indicato che la parte interessata all'estensione presenta criticità ambientali per cui ci sono le condizioni per poter applicare le regole ATERSIR sulle estensioni.	L'intervento ricade all'esterno, ma subito a ridosso, dell'agglomerato AFC0031-Cesena in località Torre del Moro, quartiere Oltre Savio del Comune di Cesena. È puntualmente collocato lungo via Nuova e via Rio San Mauro (vedere planimetria allegata denominata Proposta 4_Comune di Cesena). Il borgo oggetto della presente richiesta è caratterizzato da immobili per la maggior parte a destinazione residenziale ed è localizzato in via Nuova dal civico 42 al civico 320 e via Rio San Mauro. Si stimano n. 141 residenti.	Sì ¹	
5	FCHA2627_05	ATO8	FC	HERA S.P.A.	26/6/2025 17:28:07	Cesena	In queste zone lo scarico fuori fognatura ha un impatto alto: sono pervenute al Comune di Cesena tramite vie brevi segnalazioni di disagio ambientale legate agli scarichi delle acque reflue domestiche. Sotto il profilo ambientale infatti la conformazione orografica e l'assetto idrografico dell'area crea potenziali criticità: l'alternarsi di periodi di forti piogge e prolungata siccità sta alterando significativamente l'equilibrio idrogeologico di tutti i corsi d'acqua rendendoli più vulnerabili a crisi e a fenomeni di dissesto. Nello specifico il reticolo idrografico secondario che caratterizza l'area oggetto della presente istanza e che funge da corpo recettore principale per gli scarichi provenienti dall'abitato nei periodi prolungati di assenza di piogge e conseguente scarso deflusso può causare ristagni idrici e fenomeni di impaludamento di complessa gestione non garantendo la propria corretta capacità autodepurativa; al contrario, durante i fenomeni di intense precipitazioni, si verificano allagamenti che possono mandare in crisi il sistema di trattamento delle abitazioni. Da ultimo l'estensione della rete nera creerebbe una continuità con l'agglomerato AFC0031 – Cesena, che è subito a ridosso dell'insediamento oggetto della presente istanza.	L'intervento ricade all'esterno dell'agglomerato AFC0031-Cesena, in località Pievesestina, quartiere Dismano, in via Larga di S. Andrea (vedere planimetria allegata denominata Proposta 12_Comune di Cesena). L'intervento si sviluppa lungo via Larga di Sant'Andrea dal civico 876 al civico 1440. La destinazione dell'insediamento è di tipo residenziale. Si stimano n. 31 residenti.	NO	1. Intervento non afferente al perimetro del Servizio Idrico Integrato

Si tratta di un completamento di rete fognaria ad utenze non servite che in occasione della definizione dell'agglomerato erano state escluse ma che di fatto sono posizionate in continuità con l'agglomerato medesimo

6	FCHA2627_06	ATO8	FC	HERA S.P.A.	27/6/2025 8:24:46	Cesena	via Assano	Riprendendo la nostra precedente istanza PG N 62553/347 del 05/05/2022 è richiesta l'estensione per le due aree di via Assano e via Cesenatico, sufficientemente abitate e con insediamenti anche di tipo artigianale/produttivo. In queste zone lo scarico fuori fognatura ha un impatto alto e l'estensione della rete nera creerebbe un collegamento tra l'agglomerato AFC0031 – Cesena e l'agglomerato AFC0037 - Cesenatico posto in località Ponte Pietra. Sotto il profilo ambientale inoltre la conformazione orografica e l'assetto idrografico di questa area crea potenziali criticità: l'alternarsi di periodi di forti piogge e prolungata siccità sta, infatti, alterando significativamente l'equilibrio idrogeologico di tutti i corsi d'acqua rendendoli più vulnerabili a crisi e a fenomeni di dissesto. Nello specifico il reticolo idrografico secondario che caratterizza le due aree oggetto della presente istanza e che funge da corpo recettore principale per gli scarichi provenienti dall'abitato nei periodi prolungati di assenza di piogge e conseguente scarso deflusso può causare ristagni idrici e fenomeni di impaludamento di complessa gestione. Si ritiene pertanto che i corpi idrici superficiali presenti, non avendo portata continua, non abbiano le caratteristiche per annullare la trascurabilità dell'impatto inquinante di ogni singolo scarico e per garantire la propria capacità autodepurativa.	Gli interventi ricadono all'esterno degli agglomerati AFC0031-Cesena e AFC0037-Cesenatico in località Sant'Egidio, Case Frini, Borgo dei Canarelli e Ponte Pietra, quartieri Cervese Sud, Fiorenzuola e Al Mare del Comune di Cesena. Gli insediamenti oggetto della presente richiesta sono siti in via Assano e via Cesenatico (vedere planimetria allegata denominata Proposta 5-6_Comune di Cesena). L'intervento è puntualmente collocato lungo via Assano dal civico 785 al civico 1508. L'insediamento è a destinazione sia residenziale che di tipo artigianale/produttivo. Si stimano n. 88 residenti.	NO	1. Intervento non afferente al perimetro del Servizio Idrico Integrato
7	FCHA2627_07	ATO8	FC	HERA S.P.A.	27/6/2025 8:27:19	Cesena	via Cesenatico	Riprendendo la nostra precedente istanza PG N 62553/347 del 05/05/2022 è richiesta l'estensione per le due aree di via Assano e via Cesenatico, sufficientemente abitate e con insediamenti anche di tipo artigianale/produttivo. In queste zone lo scarico fuori fognatura ha un impatto alto e l'estensione della rete nera creerebbe un collegamento tra l'agglomerato AFC0031 – Cesena e l'agglomerato AFC0037 - Cesenatico posto in località Ponte Pietra. Sotto il profilo ambientale inoltre la conformazione orografica e l'assetto idrografico di questa area crea potenziali criticità: l'alternarsi di periodi di forti piogge e prolungata siccità sta, infatti, alterando significativamente l'equilibrio idrogeologico di tutti i corsi d'acqua rendendoli più vulnerabili a crisi e a fenomeni di dissesto. Nello specifico il reticolo idrografico secondario che caratterizza le due aree oggetto della presente istanza e che funge da corpo recettore principale per gli scarichi provenienti dall'abitato nei periodi prolungati di assenza di piogge e conseguente scarso deflusso può causare ristagni idrici e fenomeni di impaludamento di complessa gestione. Si ritiene pertanto che i corpi idrici superficiali presenti, non avendo portata continua, non abbiano le caratteristiche per annullare la trascurabilità dell'impatto inquinante di ogni singolo scarico e per garantire la propria capacità autodepurativa.	Gli interventi ricadono all'esterno degli agglomerati AFC0031-Cesena e AFC0037-Cesenatico in località Sant'Egidio, Case Frini, Borgo dei Canarelli e Ponte Pietra, quartieri Cervese Sud, Fiorenzuola e Al Mare del Comune di Cesena. Gli insediamenti oggetto della presente richiesta sono siti in via Assano e via Cesenatico (vedere planimetria allegata denominata Proposta 5-6_Comune di Cesena). L'intervento è puntualmente collocato lungo via Cesenatico dal civico 460 al civico 1365. L'insediamento è a destinazione sia residenziale che di tipo artigianale/produttivo. Si stimano n. 111 residenti.	NO	1. Intervento non afferente al perimetro del Servizio Idrico Integrato



8	FCHA2627_08	ATO8	FC	HERA S.P.A.	27/6/2025 8:29:05	Cesena	Strada Provinciale 123 Sala	<p>Riprendendo la nostra precedente istanza PG N 62553/347 del 05/05/2022 è richiesta l'estensione per un piccolo borgo a ridosso dell'agglomerato AFC0037-Cesenatico all'inizio della Strada Provinciale 123 Sala, che dopo un centinaio di metri, risulta servita dalla rete fognaria nera. Qui vi sono insediamenti principalmente di tipo residenziale per i quali lo scarico fuori fognatura risulta difficoltoso. In questa zona infatti gli edifici sono stati realizzati a ridosso dei fossi della strada provinciale che presentano uno scarso deflusso e lasciano spazi ristretti per l'installazione degli adeguati sistemi di trattamento.</p> <p>Sotto il profilo ambientale ciò può generare potenziali criticità: in particolare, la tipologia di scarico dei reflui, nei periodi prolungati di assenza di piogge e conseguente scarso deflusso, causa ristagni idrici e fenomeni di impaludamento all'interno dei corpi idrici recettori di complessa gestione.</p> <p>In buona sostanza si ritiene che i corpi idrici superficiali presenti, non avendo portata continua, non abbiano le caratteristiche per annullare la trascurabilità dell'impatto inquinante di ogni singolo scarico e per garantire la propria capacità auto depurativa, specie in quei casi dove non risulta possibile installare i sistemi di trattamento adeguati alla potenzialità dell'insediamento.</p> <p>Con Delibera di Consiglio Locale di Forlì-Cesena del 27/07/2022 il Gestore ha indicato che la parte interessata all'estensione presenta criticità ambientali per cui ci sono le condizioni per poter applicare le regole ATERSIR sulle estensioni.</p>			
9	FCHA2627_09	ATO8	FC	HERA S.P.A.	27/6/2025 8:30:46	Cesena	via Cerchia di San Martino	<p>Riprendendo la nostra precedente istanza PG N 62553/347 del 05/05/2022, si richiede l'estensione per le aree poste nell'area agricola della vecchia centuriazione romana, con una certa urbanizzazione e concentrazione di insediamenti sia di tipo residenziale che artigianale/produttivo. Tali aree sono tra loro interconnesse e si collocano a ridosso degli agglomerati AFC0031-Cesena e AFC0028-Bagnile, pertanto si creerebbe una continuità di servizio.</p> <p>Sotto il profilo ambientale inoltre la conformazione orografica e l'assetto idrografico di queste aree crea potenziali criticità: l'alternarsi di periodi di forti piogge e prolungata siccità sta, infatti, alterando significativamente l'equilibrio idrogeologico di tutti i corsi d'acqua rendendoli più vulnerabili a crisi e a fenomeni di dissesto. Nello specifico il reticollo idrografico secondario che caratterizza le aree oggetto della presente istanza e che funge da corpo recettore principale per gli scarichi provenienti dagli abitati, nei periodi prolungati di assenza di piogge e conseguente scarso deflusso, può causare ristagni idrici e fenomeni di impaludamento di complessa gestione.</p>	<p>L'intervento ricade all'esterno dell'agglomerato AFC0037-Cesenatico in località Ponte Pietra, quartiere Al Mare del Comune di Cesena.</p> <p>È puntualmente collocato lungo la Strada Provinciale 123 Sala dal civico 43 al civico 204 e lungo via Pisciatello civici 11-19-25-31 (vedere planimetria allegata denominata Proposta 7_Comune di Cesena).</p> <p>Il borgo oggetto della presente richiesta è caratterizzato da immobili per la maggior parte a destinazione residenziale e si sviluppa lungo i tratti iniziali della Strada Provinciale 123 Sala e della via Pisciatello.</p> <p>Si stimano n. 61 residenti.</p>	SI ²	

Completamento di rete fognaria ad utenze non servite che in occasione della definizione dell'agglomerato erano state escluse ma che di fatto sono posizionate in continuità con l'agglomerato medesimo

							Si ritiene pertanto che i corpi idrici superficiali presenti, non avendo portata continua, non abbiano le caratteristiche per annullare la trascurabilità dell'impatto inquinante di ogni singolo scarico e per garantire la propria capacità autodepurativa.				
10	FCHA2627_10	ATO8	FC	HERA S.P.A.	27/6/2025 8:33:28	Cesena	Strada Provinciale 70 Cervese	Riprendendo la nostra precedente istanza PG N 62553/347 del 05/05/2022, si richiede l'estensione per le aree poste nell'area agricola della vecchia centuriazione romana, con una certa urbanizzazione e concentrazione di insediamenti sia di tipo residenziale che artigianale/produttivo. Tali aree sono tra loro interconnesse e si collocano a ridosso degli agglomerati AFC0031-Cesena e AFC0028-Bagnile, pertanto si creerebbe una continuità di servizio. Sotto il profilo ambientale inoltre la conformazione orografica e l'assetto idrografico di queste aree crea potenziali criticità: l'alternarsi di periodi di forti piogge e prolungata siccità sta, infatti, alterando significativamente l'equilibrio idrogeologico di tutti i corsi d'acqua rendendoli più vulnerabili a crisi e a fenomeni di dissesto. Nello specifico il reticollo idrografico secondario che caratterizza le aree oggetto della presente istanza e che funge da corpo recettore principale per gli scarichi provenienti dagli abitati, nei periodi prolungati di assenza di piogge e conseguente scarso deflusso, può causare ristagni idrici e fenomeni di impaludamento di complessa gestione. Si ritiene pertanto che i corpi idrici superficiali presenti, non avendo portata continua, non abbiano le caratteristiche per annullare la trascurabilità dell'impatto inquinante di ogni singolo scarico e per garantire la propria capacità autodepurativa.	Gli interventi ricadono all'esterno dell'agglomerato AFC0031-Cesena e AFC0028-Bagnile, all'interno dei quartieri Ravennate e Cervese Nord del Comune di Cesena. Le principali strade interessate sono via Cerchia di San Martino, Strada Prov.le 70 Cervese, via Mariana e via Renato Medri (vedere planimetria allegata denominata Proposta 8-9-10-11_Comune di Cesena). L'intervento denominato "proposta 9" si sviluppa lungo la Strada Provinciale 70 Cervese dal civico 270 al civico 2025. L'insediamento è sia di tipo residenziale che artigianale/produttivo. Si stimano n. 156 residenti.	NO	1. Intervento non afferente al perimetro del Servizio Idrico Integrato
11	FCHA2627_11	ATO8	FC	HERA S.P.A.	27/6/2025 8:35:55	Cesena	via Mariana	Riprendendo la nostra precedente istanza PG N 62553/347 del 05/05/2022, si richiede l'estensione per le aree poste nell'area agricola della vecchia centuriazione romana, con una certa urbanizzazione e concentrazione di insediamenti sia di tipo residenziale che artigianale/produttivo. Tali aree sono tra loro interconnesse e si collocano a ridosso degli agglomerati AFC0031-Cesena e AFC0028-Bagnile, pertanto si creerebbe una continuità di servizio. Sotto il profilo ambientale inoltre la conformazione orografica e l'assetto idrografico di queste aree crea potenziali criticità: l'alternarsi di periodi di forti piogge e prolungata siccità sta, infatti, alterando significativamente l'equilibrio idrogeologico di tutti i corsi d'acqua rendendoli più vulnerabili a crisi e a fenomeni di dissesto. Nello specifico il reticollo idrografico secondario che caratterizza le aree oggetto della presente istanza e che funge da corpo recettore principale per gli scarichi provenienti dagli abitati, nei periodi prolungati di assenza di piogge e conseguente scarso deflusso, può causare ristagni idrici e fenomeni di impaludamento di complessa gestione. Si ritiene pertanto che i corpi idrici superficiali presenti, non avendo portata continua, non abbiano le	Gli interventi ricadono all'esterno dell'agglomerato AFC0031-Cesena e AFC0028-Bagnile, all'interno dei quartieri Ravennate e Cervese Nord del Comune di Cesena. Le principali strade interessate sono via Cerchia di San Martino, Strada Prov.le 70 Cervese, via Mariana e via Renato Medri (vedere planimetria allegata denominata Proposta 8-9-10-11_Comune di Cesena). L'intervento denominato "proposta 10" si sviluppa lungo via Mariana dal civico 4850 al civico 7161. L'insediamento è sia di tipo residenziale che artigianale/produttivo. Si stimano n. 221 residenti.	NO	1. Intervento non afferente al perimetro del Servizio Idrico Integrato



								caratteristiche per annullare la trascurabilità dell'impatto inquinante di ogni singolo scarico e per garantire la propria capacità autodepurativa.			
12	FCHA2627_12	ATO8	FC	HERA S.P.A.	27/6/2025 8:37:11	Cesena	via Renato Medri	Riprendendo la nostra precedente istanza PG N 62553/347 del 05/05/2022, si richiede l'estensione per le aree poste nell'area agricola della vecchia centuriazione romana, con una certa urbanizzazione e concentrazione di insediamenti sia di tipo residenziale che artigianale/produttivo. Tali aree sono tra loro interconnesse e si collocano a ridosso degli agglomerati AFC0031-Cesena e AFC0028-Bagnile, pertanto si creerebbe una continuità di servizio. Sotto il profilo ambientale inoltre la conformazione orografica e l'assetto idrografico di queste aree crea potenziali criticità: l'alternarsi di periodi di forti piogge e prolungata siccità sta, infatti, alterando significativamente l'equilibrio idrogeologico di tutti i corsi d'acqua rendendoli più vulnerabili a crisi e a fenomeni di dissesto. Nello specifico il reticollo idrografico secondario che caratterizza le aree oggetto della presente istanza e che funge da corpo recettore principale per gli scarichi provenienti dagli abitati, nei periodi prolungati di assenza di piogge e conseguente scarso deflusso, può causare ristagni idrici e fenomeni di impaludamento di complessa gestione. Si ritiene pertanto che i corpi idrici superficiali presenti, non avendo portata continua, non abbiano le caratteristiche per annullare la trascurabilità dell'impatto inquinante di ogni singolo scarico e per garantire la propria capacità autodepurativa.	Gli interventi ricadono all'esterno dell'agglomerato AFC0031-Cesena e AFC0028-Bagnile, all'interno dei quartieri Ravennate e Cervese Nord del Comune di Cesena. Le principali strade interessate sono via Cerchia di San Martino, Strada Prov.le 70 Cervese, via Mariana e via Renato Medri (vedere planimetria allegata denominata Proposta 8-9-10-11_Comune di Cesena). L'intervento denominato "proposta 10" si sviluppa lungo via Renato Medri dal civico 1716 al civico 2936. L'insediamento è sia di tipo residenziale che artigianale/produttivo. Si stimano n. 156 residenti.	NO	1. Intervento non afferente al perimetro del Servizio Idrico Integrato
13	FCHA2627_13	ATO8	FC	HERA S.P.A.	27/6/2025 8:40:30	Cesena	via Tessello	Riprendendo la nostra precedente istanza PG N 62553/347 del 05/05/2022, si richiede l'estensione per i due borghi in località rispettivamente di Tessello e di Roversano, posti al di fuori dell'agglomerato urbano e attualmente non serviti dalla rete fognaria nera, ma con una densità abitativa tale da richiederne l'estensione della rete e il collegamento al depuratore.	Gli interventi ricadono all'esterno dell'agglomerato AFC0031-Cesena, in località Tessello e Borgo di Roversano nel quartiere Valle Savio. Le principali strade interessate sono via Tessello e via Roversano (vedere planimetria allegata denominata Proposta 13-14_Comune di Cesena). L'intervento denominato "proposta 13" si sviluppa lungo via Tessello (dal civico 6349 al civico 6995), via Montegrande (dal civico 60 al civico 471) e via Prima Bandiera (dal civico 422 al civico 695). La destinazione dell'insediamento è di tipo residenziale. Si stimano n. 124 residenti.	NO	1. Intervento non afferente al perimetro del Servizio Idrico Integrato
14	FCHA2627_14	ATO8	FC	HERA S.P.A.	27/6/2025 8:42:49	Cesena	Borgo di Roversano	Riprendendo la nostra precedente istanza PG N 62553/347 del 05/05/2022, si richiede l'estensione per i due borghi in località rispettivamente di Tessello e di Roversano, posti al di fuori dell'agglomerato urbano e attualmente non serviti dalla rete fognaria nera, ma con una densità abitativa tale da richiederne l'estensione della rete e il collegamento al depuratore.	Gli interventi ricadono all'esterno dell'agglomerato AFC0031-Cesena, in località Tessello e Borgo di Roversano nel quartiere Valle Savio. Le principali strade interessate sono via Tessello e via Roversano (vedere planimetria allegata denominata Proposta 13-14_Comune di Cesena). L'intervento denominato "proposta 14" si sviluppa lungo via Roversano (dal civico 6082 al civico 6102) e in via Castello di Roversano (dal civico 2 al civico 245). La destinazione dell'insediamento è di tipo residenziale. Si stimano n. 46 residenti.	NO	1. Intervento non afferente al perimetro del Servizio Idrico Integrato

15	FCHA2627_15A	ATO8	FC	HERA S.P.A.	30/06/2025 09:40:08	Gambettola	Via Europa	Studio di modellazione Idraulica eseguito nel 2016	<p>1. Intervenire sul ramo del Gambettola e limitare la portata a valle, installando un regolatore di portata sul Gambettola verso Via del Lavoro, tarato a circa 400 l/s. Necessario quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aumentare la capacità di sollevamento dell'idrovora di Via Europa in maniera opportuna; • rivedere il manufatto di ingresso alla vasca di laminazione, per un maggiore utilizzo della stessa. <p>2. Intervenire sul ramo di Via Europa in cui è già previsto a piano Atersir lo spostamento dello scolmatore (attualmente in Via Verdi), deviando la portata scolmata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Su Via Lama, verso il Gambettola e la relativa idrovora; • Verso il Rigoncello, con posa di opportuno collettore e opera di scarico. In questo caso è ipotizzabile un Dn 800, lunghezza circa 500 metri, pendenza 0,3%. 	NO ³	1. Intervento non afferente al perimetro del Servizio Idrico Integrato
	FCHA2627_15B										
16	FCHA2627_16A	ATO8	FC	HERA S.P.A.	30/06/2025 09:45:28	Gambettola	via Longane	Modellazione Idraulica 2016	<ul style="list-style-type: none"> • L'opera può essere prevista in due ipotesi di intervento da vedersi come consecutive: • PRIMA IPOTESI: opere minori di rete per ottimizzazione, realizzazione scolmatore e collegamento con il fosso consorziale. • Posa di un collettore DN 600 fino al fosso consorziale (circa 400 metri); • Manufatto scolmatore. • SECONDA IPOTESI: separazione reti, da intendersi successivo alla prima ipotesi: • Posa collettori (circa 1100 metri, DN 200); • Trasformazione del punto di scarico da acque miste a bianche. 	NO ⁵	6. Intervento già a piano
	FCHA2627_16B										
17	FCHA2627_17	ATO8	FC	HERA S.P.A.	30/06/2025 09:47:54	Gambettola	Proposta di intervento sulla scolina lungo la FFSS	Modellazione idraulica del 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Lungo il tracciato ferroviario vi sono scoline che entrano direttamente nel reticolo artificiale. • È possibile disconnettere tali contributi dalla fognatura; • Realizzando un collettore di diametro adeguato è possibile portare i contributi allo Scolo Baldone di lunghezza circa 1370 metri. • Tale disconnessione permetterà di eliminare dal reticolo artificiale picchi di portata di circa 120 l/s, pari ad una riduzione di circa il 21% dei picchi che possono presentarsi alla stessa sezione. 	NO ⁶	1. Intervento non afferente al perimetro del Servizio Idrico Integrato

³ L'adeguamento dell'idrovora non è nel perimetro del SII. È comunque previsto un finanziamento PNRR alluvione in capo ad Unica Reti che dovrebbe mettere a norma e potenziare l'impianto

⁴ L'intervento ID ARSI 2014FCHA0070 "SCARICO 12 VIA VERDI GAMBETTOLA" previsto a POI prevede già la realizzazione di un nuovo scolmatore a completamento dell'intervento di disconnectione della fognatura di via Europa dallo scolo Gambettola. Nel corso della progettazione si valuterà l'alternativa proposta di deviare le acque di scolmo verso il rio Rigoncello anziché verso il Gambettola. La richiesta in oggetto non si configura quindi come una richiesta di nuovo intervento.

⁵ Si conferma che l'intervento del nuovo scolmatore di via Longane è previsto nell'ID ATERSIR 2019FCHA0017 "ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO GAMBETTOLA". L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo manufatto scolmatore in Via Longane, nei pressi dell'esistente sollevamento di acque nere e di un collettore DN600 fino al fosso consorziale Roncolo (circa 400m). Scopo dell'opera è quello di alleggerire la rete a valle, in particolare il punto basso di Via De Gasperi e la rete che prosegue in Via Roncolo.

⁶ La rete è interconnessa in maniera impropria. Per disconnettere i fossi della ferrovia dal sistema fognario, serve un nuovo fosso verso il Rio Baldona. Non esiste quindi un intervento del SII realizzabile senza l'intervento complementare del Consorzio. Si precisa inoltre che non può essere il Gestore a deviare un fosso della ferrovia (proprietà di FFSS)

18	FCHA2627_18	ATO8	FC	HERA S.P.A.	30/06/2025 09:49:59	Gambettola	Via Monti	Modellazione Idraulica del 2016 che si allega	<ul style="list-style-type: none"> L'opera prevede di riattivare il fosso interpoderale collocato all'interno del bacino del Grillopalpa. In questo modo, anticipando cioè l'opera di scolmo su Via Monti, si potrebbe alleggerire le vie a valle (Alfieri e Kennedy in primis) delle quali è già nota la criticità. L'intervento nel suo dettaglio prevede anche la posa di un collettore DN 1000 sulla Via Monti con andamento opposto all'attuale collettore, che andrebbe eliminato, per una lunghezza complessiva di circa 470 metri, pendenza circa 0,3% da verificare 	SÌ	
19	FCHA2627_19A	ATO8	FC	HERA S.P.A.	30/06/2025 09:51:37	Gambettola	via Montanari	Modellazione Idraulica del 2016 che si allega	<ul style="list-style-type: none"> Via Montanari è dotata di doppia rete. Necessario verificare ed eventualmente bonificare gli allacci in modo da trasformare l'attuale rete mista in rete bianca ed eliminare lo scolmatore che scarica nel Rio Baldone; La rete di Via Montanari raccoglie tutte le scoline dei campi, valutare se aumentarne il diametro (DN 600); Suggerimento del Consorzio di Bonifica, prolungare la fognatura e portare l'immissione nel Baldone oltre l'attraversamento. 	NO ⁷	6. Intervento già a piano
	FCHA2627_19B									NO ⁸	6. Intervento già a piano

Motivi di esclusione

Ai sensi della deliberazione CAMB/5/2025 non sono considerati ai fini della graduatoria interventi che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. interventi che non afferiscono al perimetro del Servizio Idrico Integrato;
2. l'istanza sia pervenuta oltre i termini previsti dall'avviso;
3. non sia fattibile sulla base di un'analisi tecnica preliminare;
4. sia riconducibile alle fattispecie previste dal "Regolamento per l'individuazione degli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti da inserire nel Programma Operativo degli Interventi" approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.122 del 18 dicembre 2023;
5. siano inquadrabili come interventi di manutenzione straordinaria della rete acquedottistica collegati a fenomeni di rottura della stessa.

Si conferma che l'intervento di spostamento scarico scolmatore via Montanari sul Rio Baldone a valle attraversamento stradale via Montanari è previsto nell'ID ATERSIR 2019FCHA0017 "ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO GAMBETTOLA"

La rete di via Montanari serve un bacino non completamente separato. Mancano circa 240 metri di rete fognaria distribuita tra le via Michelangelo, Giotto, Raffaello e Gobbi. Si conferma che l'intervento si è previsto nell'ID ATERSIR 2019FCHA0017 "ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO GAMBETTOLA"

GRADUATORIA AMMISSIBILI

PROGR.	CODICE	COMUNE	A		B		C		D		E		F		G	PUNTEGGIO TOTALE	GRADUATORIA AMMISSIBILI
			Numero utenti interessati	Punteggio	Priorità del Comune	Punteggio	Incidenza funzionalità servizio a livello di bacino	Punteggio	Incidenza miglioramento macroindicatori con classe ≤B	Punteggio	Tempi attesa da primo inserimento in graduatoria	Punteggio	Criticità ambientale in presenza di verbale/richiesta di Ente competente (ARPAE/AUSL/ARSTPC)	Punteggio	Vulnerabilità sociale e materiale		
I.1	FCHA2627_01	Cesena	15	0,09	1	5	bassa	1	nulla	0	0	0	sì	2	98,0915	793,56	3
2	FCHA2627_02	Cesena	15	0,09	2	4	bassa	1	nulla	0	0	0	sì	2	98,0915	695,47	4
3	FCHA2627_03	Cesena	6	0,04	3	3	bassa	1	nulla	0	0	0	sì	2	98,0915	592,47	5
4	FCHA2627_04	Cesena	141	0,88	4	2	bassa	1	nulla	0	0	0	sì	2	98,0915	576,78	6
8	FCHA2627_08	Cesena	61	0,38	8	0	bassa	1	nulla	0	0	0	sì	2	98,0915	331,55	7
16	FCHA2627_16B	Gambettola	681	4,26	2	4	media	3	nulla	0	0	0	sì	2	98,9874	1312,57	1
18	FCHA2627_18	Gambettola	800	5,00	4	2	media	3	bassa	1	0	0	sì	2	98,9874	1286,84	2
Nota compilazione			Numero utenze. Punteggio determinato per interpolazione lineare		Da indicazioni del Comune. Se non coerenti, priorità assegnata in base a ordine di arrivo		Punteggio assegnato da giudizio Gestore. Alta=5 Media=3 Bassa=1 Nulla=0		Punteggio assegnato da giudizio Gestore. Alta=5 Media=3 Bassa=1 Nulla=0		Il 2026-2027 è il primo biennio di applicazione		Punteggio assegnato in caso di verbale o richiesta degli Enti competenti per criticità ambientale (criticità per qualità o criticità idraulica)		Dati ISTAT		



INTERVENTI FINANZIABILI

Importo disponibile ai sensi della DD ATERSIR n. 280 del 03/11/2025 pari a 786.468,00 € nel biennio 2026-2027

PROGR.	CODICE	COMUNE	GRADUATORIA AMMISSIBILI	FINANZIABILE IN BASE ALLE RISORSE DISPONIBILI	MOTIVAZIONE	PREFATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA GESTORE	
						DESCRIZIONE SOLUZIONE IPOTIZZATA	IMPORTO TOTALE SOLUZIONE IPOTIZZATA (in euro)
16	FCHA2627_16B	Gambettola	1	NO	L'importo del singolo intervento eccede l'importo disponibile o il residuo disponibile ai sensi della DD ATERSIR n. 280 del 03/11/2025	L'intervento prevede la realizzazione di circa 2,1Km di nuove condotte di fognatura nera DN200 al fine di completare la separazione reti della zona di via Longane che permetterà la trasformazione del punto di scarico da acque miste a acque bianche, non appena tutti i cittadini interessati avranno adempiuto alla separazione e corretto collettamento delle reti interne.	1.680.000,00
18	FCHA2627_18	Gambettola	2	SI		L'intervento ipotizzato prevede la realizzazione di circa 190m di rete a gravità su Via Vittorio Alfieri e Via Nievo e di un nuovo scolmatore.	600.000,00
1	FCHA2627_01	Cesena	3	SI		L'intervento prevede la realizzazione di circa 60m di fognatura nera a gravità a completamento della separazione dell'area in agglomerato	105.000,00
2	FCHA2627_02	Cesena	4	NO	L'importo del singolo intervento eccede l'importo disponibile o il residuo disponibile ai sensi della DD ATERSIR n. 280 del 03/11/2025	L'intervento ipotizzato prevede la realizzazione di una rete nera in proprietà Credit Agricole, di lunghezza pari a 110m, da collegare alla rete nera di via Europa a cui collegare diversi braccetti laterali, di lunghezza pari a 90m circa, per allacciare le abitazioni presenti.	560.000,00
3	FCHA2627_03	Cesena	5	SI		L'intervento prevede la realizzazione di due fognature prementi di lunghezza pari a circa 50m codauna per allacciamento in pressione delle abitazioni presenti in adiacenza all'agglomerato.	81.000,00
4	FCHA2627_04	Cesena	6	NO	L'importo del singolo intervento eccede l'importo disponibile o il residuo disponibile ai sensi della DD ATERSIR n. 280 del 03/11/2025	L'intervento ipotizzato prevede la realizzazione di circa 380 di rete a gravità su via San Mauro e via Nuova fino alla rete esistente nei pressi del civ.120, circa 180m di rete a gravità su via Nuova fino al sollevamento esistente nei pressi del civ.275 e circa 200m di rete a gravità su via Romea fino alla rotonda di Torre del Moro.	960.000,00
8	FCHA2627_08	Cesena	7	NO	L'importo del singolo intervento eccede l'importo disponibile o il residuo disponibile ai sensi della DD ATERSIR n. 280 del 03/11/2025	L'intervento ipotizzato prevede la realizzazione di circa 325m di rete a gravità su Via Pisciatello tra SP 123 e il civ.11 e su SP123 Sala tra via Pisciatello e via Lodi e di un eventuale impianto di sollevamento per recapitare i reflui nella rete esistente presso via Lodi.	660.000,00

