

ALLEGATO 1

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTATI – AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

RIFERIMENTO ISTANZA						SINTESI DATI PRESENTATI DAL COMUNE				VALUTAZIONE AMMISSIBILITÀ	
PROGR.	CODICE	ATO	PR	GESTORE	DATA RICEZIONE MODULO	COMUNE	LOCALITÀ	CRITICITÀ CHE PORTA ALLA RICHIESTA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE	AMMISSIBILE	MOTIVO NON AMMISSIBILITÀ
1	FEHA2627_01	ATO6	Ferrara	HERA S.P.A.	27/06/2025 9.59.22	Vigarano Mainarda	Via Due Febbraio Loc. Vigarano Pieve	BONIFICA DELLA RETE DELLE ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO. La rete bianca esistente non funziona secondo le proprie potenzialità a causa di ostruzioni dovute alle radici dei pioppi cipressi limitrofi.	Bonifica rete bianca e sistema di raccolta esistente con nuova rete diam. 630 e diam. 400 e nuove caditoie 40x40.	NO	1. Intervento non afferente al perimetro del Servizio Idrico Integrato
2	FEHA2627_02	ATO6	Ferrara	HERA S.P.A.	27/06/2025 10.03.28	Vigarano Mainarda	Via Cento (da cv 98 a cv 150) - Vigarano Mainarda	Allagamenti frequenti con precipitazioni intense. Realizzazione nuova rete bianca con relativa vasca di laminazione.	Razionalizzazione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche del comparto, da civico 98 a civico 150.	NO	1. Intervento non afferente al perimetro del Servizio Idrico Integrato
3	FEHA2627_03	ATO6	Ferrara	HERA S.P.A.	27/06/2025 10.07.53	Vigarano Mainarda	Comune di Vigarano Mainarda - Territorio urbanizzato	Le caditoie stradali in calcestruzzo hanno raggiunto la vita utile e sono ammalorate.	Sostituzione massiva dei punti di drenaggio con nuove caditoie 40x40. Indicativamente si pone in essere la sostituzione di n. 50 pozetti.	NO	1. Intervento non afferente al perimetro del Servizio Idrico Integrato
4	FEHA2627_04	ATO6	Ferrara	HERA S.P.A.	27/06/2025 13.21.36	Voghiera	Voghiera (FE) - loc. Voghenza - Via Don Giovanni Minzoni - tutta la via	Assenza di impianto fognario pubblico con conseguente presenza di possibili criticità di carattere ambientale	La Via Don G. Minzoni è priva di impianto fognario pubblico, conseguentemente le abitazioni di oltre 20 nuclei familiari residenti sono dotati di scarichi fognari di varie tipologie, di difficile rilevazione e caratteristiche costruttive, dunque è possibile la presenza di criticità di carattere ambientale. L'intervento proposto è la realizzazione della fognatura pubblica, con collegamento alla rete principale posta a lato della SP n. 29, mediante attraversamento del condotto consortile "Belriguardo" e della strada provinciale medesima, oppure tramite collegamento alla linea fognaria su Via Kennedy.	NO	1. Intervento non afferente al perimetro del Servizio Idrico Integrato
5	FEHA2627_05	ATO6	Ferrara	HERA S.P.A.	27/06/2025 13.29.51	Voghiera	Voghiera (FE) - loc. Montesanto - Via G. Matteotti / S.P. n. 37	La conduttrra principale dell'acqua è vetusta e soggetta a frequenti rotture che determinano disservizi e possibili criticità (interruzioni del servizio idrico) su vaste aree del territorio comunale	L'intervento proposto è la sostituzione dell'intera conduttrra idrica principale, che transita nel territorio di Voghiera (FE) - loc. Montesanto - Via G. Matteotti / S.P. n. 37	NO	5. interventi di manutenzione straordinaria della rete acquedottistica collegati a fenomeni di rottura della stessa.
6	FEHA2627_06	ATO6	Ferrara	HERA S.P.A.	27/06/2025 13.53.00	Voghiera	Voghiera (FE) - Via del Sandalo	Conduttrra idrica vetusta soggetta a frequenti rotture, in contesto densamente abitato	L'intervento proposto è la sostituzione della conduttrra idrica, al fine di evitare disservizi in un contesto urbano densamente abitato	NO	5. interventi di manutenzione straordinaria della rete acquedottistica collegati a fenomeni di rottura della stessa.
7	FEHA2627_07	ATO6	Ferrara	HERA S.P.A.	27/06/2025 14.16.36	Terre del Reno	Corso Roma e Via Mazzini	L'area compresa tra Via Roma e Via Mazzini in località Sant'Agostino è stata interessata da ripetuti episodi di allagamento in occasione di eventi meteorici di forte intensità, in particolare:	Lo studio di modellazione idraulica dell'area tra Via Roma e Via Mazzini, ha come obiettivo: • simulare i comportamenti idraulici del sistema fognario in caso di eventi piovosi intensi; • definire con precisione le portate, i livelli idraulici e	SI	

						<p>15 maggio 2017; • 25 luglio 2020; • 24 maggio 2021; • evento dell'agosto 2022, che ha già motivato la realizzazione di un intervento di pulizia straordinaria del collettore principale in Via Roma; • evento del maggio 2023; • evento del 7 maggio 2025.</p>	<p>le criticità strutturali; • supportare la futura progettazione di interventi strutturali di mitigazione e accumulo-laminazione; • prevenire rischi idraulici per le utenze poste in area depressa e al di sotto del piano stradale, come evidenziato dai fenomeni di rigurgito.</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

1

I

16/12/2025 00000334.1

Motivi di esclusione

Ai sensi della deliberazione CAMB/5/2025 non sono considerati ai fini della graduatoria interventi che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. interventi che non afferiscono al perimetro del Servizio Idrico Integrato;
2. l'istanza sia pervenuta oltre i termini previsti dall'avviso;
3. non sia fattibile sulla base di un'analisi tecnica preliminare;
4. sia riconducibile alle fattispecie previste dal “Regolamento per l'individuazione degli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti da inserire nel Programma Operativo degli Interventi” approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.122 del 18 dicembre 2023;
5. siano inquadrabili come interventi di manutenzione straordinaria della rete acquedottistica collegati a fenomeni di rottura della stessa.

DD - Rep eRifinti - Servizi Idrici

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi



GRADUATORIA AMMISSIBILI

PROGR.	CODICE	COMUNE	A		B		C		D		E		F		G	PUNTEGGIO TOTALE	GRADUATORIA AMMISSIBILI
			Numero utenti interessati	Punteggio	Priorità del Comune	Punteggio	Incidenza funzionalità servizio a livello di bacino	Punteggio	Incidenza miglioramento macroindicatori con classe ≤B	Punteggio	Tempi attesa da primo inserimento in graduatoria	Punteggio	Criticità ambientale in presenza di verbale/richiesta di Ente competente (ARPAE/AUSL/ARSTPC)	Punteggio	Vulnerabilità sociale e materiale		
1	FEHA2627_07	Terre del Reno	ND	0	1	5	bassa	1	bassa	1	0	0	no	0	98,65	690,55	1
Nota compilazione			Numero utenze. Punteggio determinato per interpolazione lineare		Da indicazioni del Comune. Se non coerenti, priorità assegnata in base a ordine di arrivo		Punteggio assegnato da giudizio Gestore. Alta=5 Media=3 Bassa=1 Nulla=0		Punteggio assegnato da giudizio Gestore. Alta=5 Media=3 Bassa=1 Nulla=0		Il 2026-2027 è il primo biennio di applicazione		Punteggio assegnato in caso di verbale o richiesta degli Enti competenti per criticità ambientale (criticità per qualità o criticità idraulica)		Dati ISTAT		



INTERVENTI FINANZIABILI

Importo disponibile ai sensi della DD ATERSIR n. 280 del 03/11/2025 pari a 246.407,00 € ogni anno nel biennio 2026-2027

PROGR.	CODICE	COMUNE	GRADUATORIA AMMISSIBILI	FINANZIABILE IN BASE ALLE RISORSE DISPONIBILI	MOTIVAZIONE	PREFATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA GESTORE		
						DESCRIZIONE SOLUZIONE IPOTIZZATA	IMPORTO TOTALE SOLUZIONE IPOTIZZATA (in euro)	TEMPO COMPLESSIVO (in mesi calcolati dall'approvazione ATERSIR)
I.1	1	FEHA2627_07	Terre del Reno	1	SI	Viene inserito a piano uno studio idraulico della rete per verificare la criticità, propedeutico alla soluzione progettuale.	20.000	24

